

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci Klešice jsou odbočení pro napojení jednotlivých objektů. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo pro napojení (odbočná tvarovka, výjimečně lze se napojit do vstupních šachet). Na rozhraní veřejného a soukromého pozemku bude dle požadavku provozovatele veřejné kanalizace zřizována revizní šachtička, dále přípojka pokračuje až ke zdroji odpadní vody.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě (do odbočné tvarovky).

2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat stavební zákon, tzn., že každá přípojka musí mít projekt a příslušné povolení od stavebního úřadu. (Projekty domovních přípojek včetně stavebního povolení zajistila obec Klešice z rozpočtu obce, bez požadavku na financování PD občany).

4. Stavbu přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, která bude provádět stavbu veřejné splaškové kanalizace nebo ji provést svépomocí, ale pod odborným stavebním dozorem, který vydá následně potvrzení o dodržení projektu přípojky.

5. Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole pracovníka budoucího provozovatele nebo pověřeného pracovníka na tyto kontroly (technický dozor investora), který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku zprovoznit a vydat doklad o napojení.

7. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník provozu kanalizací, nebo osoba pověřená, protokol (předá nebo zašle jej budoucímu provozovateli kanalizace).

8. Výstavba přípojek bude probíhat současně s výstavbou kanalizace.

9. Pokud nebude mít majitel objektu zájem o připojení na kanalizaci, podepíše zástupcům obce prohlášení, že nemá zájem o kanalizační přípojku a připojení na veřejnou kanalizaci. Majitel nemovitosti je však povinen zabezpečit řádnou likvidaci odpadních vod ze své nemovitosti.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH ZÁSAD PRO BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).
2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.
Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.)
Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou přípojkou je možné jen výjimečně se souhlasem provozovatele nebo vlastníka splaškové stokové sítě.
3. Trasu domovní přípojky je nutné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.
Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídít čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být vždy provedena jako vodotěsná.
4. Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní komunikace, které neslouží provozu vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních podmínek minimální výšku krytí 1,0m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí a o zabezpečení proti zámrazu přípojky.
5. Kanalizační přípojka bude vybudována z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC (KG) v kruhové tuhosti min. SN 8, průměr potrubí DN 150 nebo 200 mm.
6. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm, by měl být dle názoru provozovatele veřejné kanalizace minimálně 3 %. V případě výškové nouze je tolerován sklon 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Obdobné sklony u potrubí vnitřní světlosti DN 200 jsou pak 1,5 a 1,0 % .
7. **Do přípojky se NESMÍ vypouštět odpadní vody ze žumpy, domovní ČOV, nebo septiku.** (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Žumpa se musí potrubím obejít nebo projít a pak se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, šterkem apod.).

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novele č. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, paragraf 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle paragrafu 8 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.

Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.